

ДОГОВОР № 51

10.12.2020

**на техобслуживание пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения,
телефонизации, оповещения о пожаре.**

Гостанай

«08» декабря 2020 г.

ИП Пугачев В.И., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Пугачева В.И.,
действующий на основании Талона №KZ38TWQ00293175, с одной стороны и ТОО «Жас бобек
19», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Казачковой Л.В. действующее на
основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

«Исполнитель» принимает на себя работу по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации, систем видеонаблюдения, телефонизации и оповещения о пожаре. на объекте
«Заказчика»: Детский сад по адресу г.Рудный, ул.Сандрыгайло, 57

Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией установок
«Заказчика»;
- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в
исправном состоянии;
- устранение возникающих неисправностей в системе сигнализации по вызову «Заказчика»;
- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации (проведение
инструктажа, составление инструкций и т.д.);
- выдача технической документации по улучшению работы.

2. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию.

Плановое выполнение работ осуществляется согласно договоренности между «Исполнителем» и
«Заказчиком» один раз в месяц, а при возникновении неисправностей, незамедлительно, по заявке
«Заказчика».

После окончания работ по техническому обслуживанию «Исполнителем» «Заказчик»
подтверждает их исполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем
составляется двусторонний Акт на выполнение работ и производится регистрация в журнале.

3. Стоимость выполненных работ и порядок расчетов.

Стоимость технического обслуживания устанавливается в тенге и приравнивается к величине
42 МРП, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

Оплата производится ежемесячно до десятого числа следующего месяца, согласно счета.

Стоимость услуг, предусмотренная в п.3.1., может быть пересмотрена один раз в год по
соглашению сторон.

4. Гарантии и санкции.

«Исполнитель» гарантирует высокое качество работ по техническому обслуживанию.
«Заказчик» гарантирует правильное эксплуатирование установленного оборудования.

В случае нарушения сроков платежей за техническое обслуживание со стороны «Заказчика»
«Исполнитель» вправе прекратить работы, предусмотренные данным договором, предварительно
уведомив об этом «Заказчика» за 10 дней до прекращения работ.

В случае невыполнения «Исполнителем» требований п. 4.1 настоящего договора «Заказчик»
задерживает оплату, предусмотренную п. 3.1, потребовав от «Исполнителя» устранения
исправностей или некачественно выполненных работ.

«Исполнитель» производит замену вышедшего из строя оборудования за свой счет, при
условии правильной эксплуатации оборудования «Заказчиком».

«Исполнитель» не несет ответственность за вышедшее из строя оборудование в результате
действия /наводнение, грозовые явления/, перенапряжения в питающей электросети.



Копия верно (Жас)

Приложение 1

№ п/п	Требования	Наличие	Примечание
Требование к пожарной сигнализации			
1.	Наименование пожарной сигнализации	ВЭРС-ПК-16 ВЭРС-ПК-24	
2.	Датчики дымовые	ИП-212-141М	
3.	Датчики тепловые	ИП-103	
Требования к телевизионной системе видеонаблюдения			
1.	Наименование системы видеонаблюдения	Hi Watch Мп купольная IP камера IPC-DO22-G2/S	
2.	Количество и места размещения камер видеонаблюдения	48 камер видеонаблюдения 1 этаж-23 камер 2 этаж-14 камер Улица-11 камер	
3.	Наличие камер: - периметр территории - главные и запасные выходы - видимость камер в темное время суток -наличие функции записи и долговременного хранения (не менее 30 суток)	соответствует соответствует соответствует соответствует	
Требования к системе оповещения			
1.	Наименование системы оповещения	АРИЯ-ПС-БРО-РМ	
2.	Количество оповещателей	2 оповещателей 1 этаж-2 2 этаж-2	
3.	Возможность подачи звуковых и световых сигналов	имеется	
4.	Возможность трансляции речевой информации о характере опасности необходимости и путях эвакуации	имеется	
Требования к тревожной кнопке			
1.	Наименование тревожной кнопки	Барьер ТМ-4 2-брелка	
2.	Возможность подачи звуковых и световых сигналов	имеется	



Копия верна: Яку